



**Período:** 1 de Julho a 30 de Setembro de 2006

**Nº de análises realizadas:**

15

**Ponto de entrega em alta:**

Paços de Ferreira - Ferreira

**Nº de análises que ultrapassaram o VP:**

0

Parâmetros	Unidades	Nº análises	Valor determinado		Valor paramétrico	Nº de análises >VP
			Mínimo	Máximo	VP	
<b>DL 243/01 - Controlo de Rotina 1</b>		<b>9</b>				<b>0</b>
Bactérias coliformes	N/100 mL	3	0		0	0
Cloro residual livre	mg/L Cl <sub>2</sub>	3	0,97	1,10	-	0
<i>Escherichia coli</i>	N/100 mL	3	0		0	0
<b>DL 243/01 - Controlo de Rotina 2</b>		<b>6</b>				<b>0</b>
Condutividade	µS/cm	3	195	258	2500	0
Nitratos	mg/L NO <sub>3</sub>	3	4,9	17	50	0

**Pontos de Amostragem constantes no relatório:**

7151PA660 - Modelos - Ferreira

A qualidade da água fornecida pelas Águas do Douro e Paiva, SA, é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pelo Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR), conforme o Dec-Lei 243/01, de 5 de Setembro e Portaria 1216/03 de 16 de Outubro.