



Ponto de entrega em alta:

Feira

Nº de determinações realizadas:

81

Período:

1 de Abril a 30 de Junho de 2008

Nº de determinações > VP:

0

Parâmetros	Unidades	Nº análises		% análises realizadas	Valor determinado		Valor paramétrico VP	Nº de análises >VP	% análises conforme (DL 306/07)
		Previstas no PCQA	Realizadas		Mínimo	Máximo			
DL 306/07 - Controlo de Rotina 1									
Bactérias coliformes	N/100 mL	6	6	100%	0		0	0	100%
Cloro residual livre	mg/L Cl ₂	6	6	100%	0,52	0,77	-	-	-
<i>Escherichia coli</i>	N/100 mL	6	6	100%	0		0	0	100%
DL 306/07 - Controlo de Rotina 2									
Alumínio ⁽¹⁾	µg/L Al	2	2	100%	10	13	200	0	100%
Amónio	mg/L NH ₄	2	2	100%	<0,040		0,50	0	100%
Cheiro, a 25°C	Factor dil.	2	2	100%	0,0		3	0	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100 mL	2	2	100%	0		0	0	100%
Condutividade	µS/cm	2	2	100%	203	258	2500	0	100%
Cor	mg/L Pt-Co	2	2	100%	<1,0	1,2	20	0	100%
Manganês	µg/L Mn	2	2	100%	<5,0		50	0	100%
Nitratos	mg/L NO ₃	10	10	100%	4,9	7,7		0	100%
Nº de colónias a 22°C	N/mL	2	2	100%	0		s/ alt an.	-	-
Nº de colónias a 37°C	N/mL	2	2	100%	0		s/ alt an.	-	-
Oxidabilidade	mg/L O ₂	2	2	100%	<1,0		5	0	100%
pH	Sorensen	2	2	100%	7,00	7,29	6,5-9	0	100%
Sabor, a 25°C	Factor dil.	2	2	100%	0,0		3	0	100%
Turvação	NTU	2	2	100%	<1,0		4	0	100%
DL 306/07 - Controlo de Inspeção									
1,2-dicloroetano	µg/L	1	1	100%	<0,25		3,0	0	100%
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100%	<1,0		5,0	0	100%
Arsénio	µg/L As	1	1	100%	1,9		10	0	100%
Benzeno	µg/L	1	1	100%	<0,25		1,0	0	100%
Boro	mg/L B	1	1	100%	<0,10		1,0	0	100%
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100%	<5,0		25	0	100%
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100%	<0,50		5,0	0	100%
Cianetos	µg/L CN	1	1	100%	<10		50	0	100%
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100%	15		250	0	100%
Crómio	µg/L Cr	1	1	100%	<5,0		50	0	100%
Fluoretos	mg/L F	1	1	100%	<0,10		1,5	0	100%
Mercúrio	µg/L Hg	1	1	100%	<1,0		1	0	100%
Pesticidas totais	µg/L	3	3	100%	-		0,50	0	100%
Cimoxanil	µg/L	3	3	100%	<0,05		0,10	0	100%
Dimetoato	µg/L	3	3	100%	<0,05		0,10	0	100%
Selénio	µg/L Se	1	1	100%	<2,5		10	0	100%
Sódio	mg/L Na	1	1	100%	10		200	0	100%
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100%	27		250	0	100%
Tetracloroetano e tricloroetano	µg/L	1	1	100%	-		10	0	100%
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100%	<0,50		-	-	-
Tricloroetano	µg/L	1	1	100%	<0,50		-	-	-

⁽¹⁾ Quando não é usado como coagulante, é contabilizado no controlo de inspeção

A qualidade da água fornecida pelas Águas do Douro e Paiva, SA, é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pelo Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR), conforme o Dec-Lei 306/07, de 27 de Agosto de 2007.

Pontos de Amostragem constantes no relatório:

6350PA095 - Chouza de Cima
 6350PA110 - Paços de Brandão e Rio Meão
 6353PA130 - Carvalhosa
 6354PA150 - Gaiate
 6360PA230 - Vila Nova
 6360PA235 - Fornos
 6363PA255 - Calvário
 6363PA260 - Sto. André
 6382PA080 - Nogueira da Regedoura