



Ponto de entrega em alta:

Paredes - Lever Norte

Nº de determinações realizadas:

44

Período:

1 de Outubro a 31 de Dezembro de 2010

Nº de determinações > VP:

0

Parâmetros	Unidades	Nº análises		% análises realizadas	Valor determinado		Valor paramétrico VP	Nº de análises >VP	% análises conforme (DL 306/07)
		Previstas no PCQA	Realizadas		Mínimo	Máximo			
DL 306/07 - Controlo de Rotina 1									
Bactérias coliformes	N/100 mL	3	3	100%	0		0	0	100%
Cloro residual livre	mg/L Cl2	3	3	100%	0,63	0,75	-	-	-
<i>Escherichia coli</i>	N/100 mL	3	3	100%	0		0	0	100%
DL 306/07 - Controlo de Rotina 2									
Alumínio ⁽¹⁾	µg/L Al	1	1	100%	32		200	0	100%
Amónio	mg/L NH4	1	1	100%	<0,040		0,50	0	100%
Cheiro, a 25°C	Factor dil.	1	1	100%	0,0		3	0	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100 mL	1	1	100%	0		0	0	100%
Condutividade	µS/cm	1	1	100%	248		2500	0	100%
Cor	mg/L Pt-Co	1	1	100%	<1,0		20	0	100%
Manganês	µg/L Mn	1	1	100%	<5,0		50	0	100%
Nitratos	mg/L NO3	2	2	100%	4,3	4,9	50	0	100%
Nº de colónias a 22°C	N/mL	1	1	100%	0		s/ alt an.	-	-
Nº de colónias a 37°C	N/mL	1	1	100%	0		s/ alt an.	-	-
Oxidabilidade	mg/L O2	1	1	100%	<1,0		5	0	100%
pH	Sorensen	1	1	100%	7,47		6,5-9	0	100%
Sabor, a 25°C	Factor dil.	1	1	100%	0,0		3	0	100%
Turvação	NTU	1	1	100%	<1,0		4	0	100%
DL 306/07 - Controlo de Inspeção									
1,2-dicloroetano	µg/L	1	1	100%	<0,25		3,0	0	100%
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100%	<1,0		5,0	0	100%
Arsénio	µg/L As	1	1	100%	2,2		10	0	100%
Benzeno	µg/L	1	1	100%	<0,26		1,0	0	100%
Boro	mg/L B	1	1	100%	<0,10		1,0	0	100%
Bromatos	µg/L BrO3	1	1	100%	<5,0		10	0	100%
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100%	<0,50		5,0	0	100%
Cianetos	µg/L CN	1	1	100%	<10		50	0	100%
Cloretos	mg/L Cl	1	1	100%	17		250	0	100%
Crómio	µg/L Cr	1	1	100%	<5,0		50	0	100%
Fluoretos	mg/L F	1	1	100%	0,14		1,5	0	100%
Mercúrio	µg/L Hg	1	1	100%	<0,1		1	0	100%
Pesticidas totais	µg/L	1	1	100%	<0,1		0,50	0	100%
Cimoxanil	µg/L	1	1	100%	< 0,1		0,10	0	100%
Selénio	µg/L Se	1	1	100%	<2,5		10	0	100%
Sódio	mg/L Na	1	1	100%	7,2		200	0	100%
Sulfatos	mg/L SO4	1	1	100%	32		250	0	100%
Tetracloroetano e tricloroetano	µg/L	1	1	100%	<0,50		10	0	100%
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100%	<0,48		-	-	-
Tricloroetano	µg/L	1	1	100%	<0,50		-	-	-

⁽¹⁾ Quando não é usado como coagulante, é contabilizado no controlo de inspeção

A qualidade da água fornecida pelas Águas do Douro e Paiva, SA, é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), conforme o Dec-Lei 306/07, de 27 de Agosto de 2007.

Pontos de Amostragem constantes no relatório:

6253PA407 - Feiteira