



Ponto de entrega em alta: Paredes-Paiva Nº de determinações realizadas: 4  
 Período: 1 de Julho a 30 de Setembro de 2011 Nº de determinações > VP: 0

Parâmetros	Unidades	Nº análises		% análises realizadas	Valor determinado		Valor paramétrico VP	Nº de análises >VP	% análises conforme (DL 306/07)
		Previstas no PCQA	Realizadas		Mínimo	Máximo			
<b>DL 306/07 - Controlo de Rotina 1</b>									
Bactérias coliformes	N/100 mL	1	1	100%	0		0	0	100%
Cloro residual livre	mg/L Cl2	1	1	100%	0,50		-	-	-
<i>Escherichia coli</i>	N/100 mL	1	1	100%	0		0	0	100%
<b>DL 306/07 - Controlo de Rotina 2</b>									
Nitratos	mg/L NO3	1	1	100%	2,9		50	0	100%

A qualidade da água fornecida pelas Águas do Douro e Paiva, SA, é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), conforme o Dec-Lei 306/07, de 27 de Agosto de 2007.

**Pontos de Amostragem constantes no relatório:**  
7148PA650 - Visalto