



Ponto de entrega em alta: Paços de Ferreira - Ferreira Nº de determinações realizadas: 3  
 Período: 1 de Janeiro a 31 de Março de 2014 Nº de determinações > VP: 0

Parâmetros	Unidades	Nº análises		% análises realizadas	Valor determinado		Valor paramétrico VP	Nº de análises >VP	% análises conforme (DL 306/07)
		Previstas no PCQA	Realizadas		Mínimo	Máximo			
<b>DL 306/07 - Controlo de Rotina 1</b>									
Bactérias coliformes	N/100 mL	1	1	100%	0		0	0	100%
Cloro residual livre	mg/L Cl2	1	1	100%	0,90		-	-	-
<i>Escherichia coli</i>	N/100 mL	1	1	100%	0		0	0	100%

<sup>(1)</sup> Quando não é usado como coagulante, é contabilizado no controlo de inspeção

A qualidade da água fornecida pelas Águas do Douro e Paiva, SA, é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), conforme o Dec-Lei 306/07, de 27 de Agosto de 2007.

**Pontos de Amostragem constantes no relatório:**

7151PA660 - Modelos - Ferreira