

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, a Águas do Douro e Paiva, S.A., divulga os resultados obtidos nas análises efetuadas nos pontos de entrega às Entidades Gestoras em baixa de sistemas de abastecimento de água destinada ao consumo humano para demonstração de conformidade com as normas de qualidade. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água fornecida está em conformidade com os requisitos legais.

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano									
Parâmetros	Unidades	N.º Análises PCQA			Resultados obtidos		Valor Paramétrico (VP)	N.º Resultados > VP	% Cumprimento do VP
		Previstas	Realizadas	% Realizadas	Mínimo	Máximo			
DL 306/07 - Controlo de Rotina 1									
Bactérias coliformes	N/100 mL	6	6	100%	0		0	0	100%
Desinfetante residual	mg/L Cl ₂	6	6	100%	0,51	1,05	-	-	-
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	N/100 mL	6	6	100%	0		0	0	100%
DL 306/07 - Controlo de Rotina 2									
Alumínio	µg/L Al	2	2	100%	<20		200	0	100%
Amónio	mg/L NH ₄	2	2	100%	<0,025		0,50	0	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	2	2	100%	0		Sem alteração anormal	-	-
Número de colónias a 37 °C	N/mL	2	2	100%	0	9	Sem alteração anormal	-	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	2	2	100%	218	254	2500	0	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100mL	2	2	100%	0		0	0	100%
Cor	mg/L PtCo	2	2	100%	<2,0		20	0	100%
pH	Unidades pH	2	2	100%	7,4	7,4	≥6,5 e ≤9,5	0	100%
Manganês	µg/L Mn	2	2	100%	11	19	50	0	100%
Nitratos	mg/L NO ₃	10	10	100%	4,0	4,5	50	0	100%
Oxidabilidade	mg/L O ₂	2	2	100%	<1,5		5,0	0	100%
Cheiro a 25°C	Factor de diluição	2	2	100%	<1		3	0	100%
Sabor a 25°C	Factor de diluição	2	2	100%	<1		3	0	100%
Turvação	NTU	2	2	100%	<0,20		4	0	100%
DL 306/07 - Controlo de Inspeção									
1,2 - dicloroetano	µg/L	1	1	100%	<0,25		3,0	0	100%
Antimónio	µg/L Sb	1	1	100%	<1,0		5	0	100%
Arsénio	µg/L As	1	1	100%	<3,0		10	0	100%
Benzeno	µg/L	1	1	100%	<0,26		1,0	0	100%
Benzo(a)pireno	µg/L	0	0				0,010		
Boro	mg/L B	1	1	100%	<0,100		1,0	0	100%
Bromatos	µg/L BrO ₃	1	1	100%	<5,0		10	0	100%
Cádmio	µg/L Cd	1	1	100%	<0,30		5,0	0	100%
Cálcio	mg/L Ca	0	0				-	-	-
Carbono orgânico total (COT)	mg/L C	0	0				Sem alteração anormal	-	-
Chumbo	µg/L Pb	0	0				10		
Cianetos	µg/L Cn	1	1	100%	<10		50	0	100%
Cloretos	mg/l Cl	1	1	100%	19		250	0	100%
Cobre	mg/L Cu	0	0				2,0		
Crómio	µg/L Cr	1	1	100%	<0,8		50	0	100%
Dureza total	mg/L CaCO ₃	0	0				-	-	-
Enterococos	N/100 mL	0	0				0		
Ferro	µg/L Fe	0	0				200		
Fluoretos	mg/L F	1	1	100%	<0,10		1,5	0	100%
Magnésio	mg/L Mg	0	0				-	-	-
Mercúrio	µg/L Hg	1	1	100%	<0,20		1,0	0	100%
Níquel	µg/L Ni	0	0				20		
Nitritos	mg/L NO ₂	0	0				0,50		
Selénio	µg/L Se	1	1	100%	<3,2		10	0	100%
Sódio	mg/L Na	1	1	100%	11,3		200	0	100%
Sulfatos	mg/L SO ₄	1	1	100%	35		250	0	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	µg/L	1	1	100%	<0,5		10	0	100%
Tetracloroetano	µg/L	1	1	100%	<0,5		-	-	-
Tricloroetano	µg/L	1	1	100%	<0,5		-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	0	0				0,10		
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	0	0				-	-	-
Benzo(ghi)perileno	µg/L	0	0				-	-	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	0	0				-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	0	0				-	-	-
Trihalometanos - total	µg/L	0	0				80		
Bromodichlorometano	µg/L	0	0				-	-	-
Bromofórmio	µg/L	0	0				-	-	-
Clorofórmio	µg/L	0	0				-	-	-
Dibromoclorometano	µg/L	0	0				-	-	-
Pesticidas - total	µg/L	1	1	100%	<0,03		0,50	0	100%
Alacloro	µg/L	0	0				0,10		
Bentazona	µg/L	0	0				0,10		
Clorpirifos	µg/L	0	0				0,10		
Desetilterbutilazina	µg/L	0	0				0,10		
Diurão	µg/L	0	0				0,10		
Imidaclopride	µg/L	0	0				0,10		
MCPA	µg/L	1	1	100%	<0,03		0,10	0	100%
Terbutilazina	µg/L	0	0				0,10		
Alfa total	Bq/L	1	1	100%	<0,04		0,1(1)	-	-
Beta total	Bq/L	1	1	100%	<0,1		1,0(1)	-	-
Dose indicativa	mSv/ano	1	1	100%	<0,1		0,10	0	100%
Radão	Bq/L	0	0				500		
Totais		77	77	100%				0	

(1) Níveis de verificação (alerta)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): não aplicável.

Pontos de Amostragem constantes do relatório: Arrifana II; Chouza de Cima; Nogueira da Regedoura; Paços Brandão e Rio Meão; Pigeiros; S. João de Ver; Sto. André; Vila Nova II

Data de publicação no website (www.adpp.pt):

22/01/2019